

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП «УГХ»
Макаренко А.В.

« » 2011 г

**График
опрессовки тепловых сетей г. Пыть-Ях
в летний период 2012 г.**

№ п/п	Наименование участка т/сети	Планируемая дата испытания	Фактическая дата испытания	Давление	Промывка	Ответственный	Примечание
1	ТК-6 – узел №1	01.06.12		10 кгс/см ²	02.06.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
2	ТК-6-ТК-13	03.06.12		10 кгс/см ²	07.06.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
3	ТК-6 – ТК-24	06.06.12		10 кгс/см ²	09.06.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
4	ТК-4- ж/д16	20.06.12		10 кгс/см ²	27.06.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
5	ТК-54-ТК-26	22.06.12		10 кгс/см ²	30.06.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
6	ТК-26-тк-27	24.06.12		10 кгс/см ²	01.07.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
7	ТК-61-фед.дорога	27.06.12		10 кгс/см ²	05.07.12	Ст.мастер Кучеренко В.А.	
8	ТК-84-насосная5/3	14.06.2012		10 кгс/см ²	16.06.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
9	Узел 6 - узел 10	30.06.2012		10 кгс/см ²	02.07.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
10	Узел 6 – КОС7000	08.06.2012		10 кгс/см ²	10.06.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
11	ТК-119-ТК-120-3	16.06.2012		10 кгс/см ²	18.06.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
12	Узел 8 – центр.кот.	02.07.2012		10 кгс/см ²	04.07.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
13	КСК – узел 8	10.06.2012		10 кгс/см ²	12.06.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
14	Кот.Центр.- ПЯУАТ	04.07.2012		10 кгс/см ²	06.07.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	
15	Кот.БПТОиКО-ТК-63	08.07.2012		10 кгс/см ²	10.07.2012	Мастер Шляхтун Н.Ю.	

Начальник ЦЭ и РТГС

Мыскин А.Н.